



УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Ленина пр., 50/6, г. Волгоград, 400005, Тел: (8442) 24-36-41, факс: (8442) 24-36-47

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в Палласовском, Старополтавском районах
404263 Волгоградская область, Палласовский район, г. Палласовка, ул. Островская, 15 тел./факс: 8-844-92-61-4-52, 8-844-92-62-5-89,
E-mail: beskorovaynova_av@rpn34.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 06-3-2025 *

ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

« 05 » февраля 2025г.

г.Палласовка

(место выдачи)

Должностным лицом Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области

главным специалистом-экспертом территориального отдела в Палласовском, Старополтавском районах

Назаровой Еленой Александровной,

(должность, Ф.И.О. лица, выдавшего предписание)

при проведении (отметить нужное):

- контрольного (надзорного мероприятия) _____
(вид контрольного (надзорного) мероприятия)
- профилактического визита.

на основании уведомления о проведении профилактического визита

(документ на основании которого проведено КНМ или профилактический визит)

« 16 » января 2025 г. № 34250041000116922829,

в отношении Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Лиманная основная школа»
Палласовского муниципального района Волгоградской области

(полное наименование или ФИО контролируемого лица)

ИНН 3423017219

ОГРН 1023405168951

ОГРНИП _____

выявлены нарушения обязательных требований, которые не были устранены до окончания проведения вышеуказанного мероприятия: СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:

МКОУ «Лиманная ОШ» по адресу: 404244 Волгоградская область, Палласовский район, п.Лиманный, ул.Молодежная, д.15:

1. Нарушена целостность отделки стен в коридоре МКОУ «Лиманная ОШ» здания где обучаются учащиеся 7 и 5 классов, в кабинете информатики, в кабинете обучающихся 8 класса (имеются дефекты и повреждения, трещины)
2. Нарушена целостность отделки пола в коридоре (тамбуре) здания школы где обучается 9 класс и расположен кабинет информатики, в кабинете обучающихся 8 класса (линолеум порван); нарушена целостность отделки пола в помещении столовой образовательной организации (линолеум местами порван)
3. В общеобразовательной организации в трех зданиях отсутствуют туалетные для мальчиков и девочек, оборудованные унитазами и раковинами для мытья рук, имеется надворный туалет, который находится в аварийном состоянии
4. У МКОУ «Лиманная ОШ» отсутствует заключение подтверждающего их соответствие санитарному законодательству на дошкольную группу по адресу: 404244 Волгоградская область, Палласовский район, п.Лиманный, ул.Молодежная, д.7
5. Подбор мебели для учащихся начальных классов (кабинеты начальных классов № 1, № 2) произведен с нарушением требований таблицы 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 (всего 2 обследованных рабочих места): на рабочем месте № 1 при требовании к h над полом крышки стола 520мм при росте ученика 1300мм h на полом крышки стола составляет 630 мм, при требовании к h над полом переднего края сидения 300мм при росте ученика 1300мм h над полом переднего края сидения составляет 380мм; на рабочем месте № 2 при требовании к h над полом крышки стола 580мм при росте ученика 1390мм h на полом крышки стола составляет 640 мм, при требовании к h над полом переднего края сидения 340мм при росте ученика 1390мм h над полом переднего края сидения составляет 370мм

МКОУ «Лиманная ОШ» по адресу: 404244 Волгоградская область, Палласовский район, п.Лиманный, ул.Молодежная, д.7 (дошкольная группа):

1. На пищеблоке дошкольной группы на потолке имеются следы от протекания кровли,
2. Нарушена целостность отделки стен на пищеблоке дошкольной группы, в спальне, складском помещении (имеются трещины и дефекты)

3. Мытье столовой посуды не проводится отдельно от кухонной посуды, так как на моечных раковинах для мытья кухонной посуды не функционируют смесители в количестве 2 шт.
4. Посуда для приготовления блюд в дошкольной группе не выполнена из нержавеющей стали, используются алюминиевые кастрюли в количестве 4 ед.
5. Изготовление продукции в дошкольной группе не производится в соответствии с ассортиментом, утвержденным руководителем организации (отсутствует примерное меню), по технологическим документам, в том числе технологической карте, технико-технологической карте, технологической инструкции, разработанным и утвержденным руководителем организации или уполномоченным им лицом
6. В туалетной комнате дошкольной группы имеются 2 унитаза, один не функционирует
7. В туалетной комнате дошкольной группы отсутствует шкаф (стеллаж) с ячейками для хранения индивидуальных горшков
- На основании изложенного и руководствуясь п.1 ч.2 ст. 90, ст. 90.1. Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Лиманная основная школа» Палласовского муниципального района Волгоградской области

(полное наименование или ФИО контролируемого лица)

устранить выявленные нарушения обязательных требований:

Пункт предписания	Описание каждого выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретных структурных единиц нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательных требований	Рекомендованные мероприятия по устранению выявленного нарушения обязательных требований	Срок устранения выявленного нарушения обязательных требований	Рекомендуемые сведения, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований
МКОУ «Лиманная ОШ» по адресу: 404244 Волгоградская область, Палласовский район, п.Лиманный, ул.Молодежная, д.15				
1	Нарушена целостность отделки стен в коридоре МКОУ «Лиманная ОШ» здания где обучаются учащиеся 7 и 5 классов, в кабинете информатики, в кабинете обучающихся 8 класса (имеются дефекты и повреждения, трещины) - п.2.5.3 СП 2.4.3648-20	Произвести ремонт стен в коридоре МКОУ «Лиманная ОШ» здания где обучаются учащиеся 7 и 5 классов, в кабинете информатики, в кабинете обучающихся 8 класса	01.08.2025	Акты выполненных работ, счета-фактуры, фотоснимки
2	Нарушена целостность отделки пола в коридоре (тамбуре) здания школы где обучается 9 класс и расположен кабинет информатики, в кабинете обучающихся 8 класса (линолеум порван); нарушена целостность отделки пола в помещении столовой образовательной организации (линолеум местами порван) - п.2.5.2 СП 2.4.3648-20	Произвести ремонт пола в коридоре (тамбуре) здания школы где обучается 9 класс и расположен кабинет информатики, в кабинете обучающихся 8 класса	01.08.2025	Акты выполненных работ, счета-фактуры, фотоснимки
3	В общеобразовательной организации в трех зданиях отсутствуют туалетные для мальчиков и девочек, оборудованные унитазами и раковинами для мытья рук, имеется надворный туалет, который находится в аварийном состоянии - п.2.4.11 СП 2.4.3648-20	В трех зданиях оборудовать туалетные для мальчиков и девочек, оборудованные унитазами и раковинами для мытья рук	01.08.2025	Акты выполненных работ, счета-фактуры, фотоснимки
4	У МКОУ «Лиманная ОШ» отсутствует заключение подтверждающего их соответствие санитарному законодательству на дошкольную группу по адресу: 404244 Волгоградская область, Палласовский район, п.Лиманный, ул.Молодежная,	Получить заключение подтверждающее их соответствие санитарному законодательству на дошкольную группу по адресу: 404244 Волгоградская область, Палласовский район,	01.08.2025	Санитарно-эпидемиологическое заключение

	д.7 — п.1.4 СП 2.4.3648-20	п.Лиманный, ул.Молодежная, д.7		
5	Подбор мебели для учащихся начальных классов (кабинеты начальных классов № 1, № 2) произведен с нарушением требований таблицы 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 (всего 2 обследованных рабочих места): на рабочем месте № 1 при требовании к h над полом крышки стола 520мм при росте ученика 1300мм h на полом крышки стола составляет 630 мм, при требовании к h над полом переднего края сидения 300мм при росте ученика 1300мм h над полом переднего края сидения составляет 380мм; на рабочем месте № 2 при требовании к h над полом крышки стола 580мм при росте ученика 1390мм h на полом крышки стола составляет 640 мм, при требовании к h над полом переднего края сидения 340мм при росте ученика 1390мм h над полом переднего края сидения составляет 370мм	Подбор мебели для учащихся начальных классов (кабинеты начальных классов № 1, № 2) произвести в соответствии с требованиями таблицы 6.2 СанПиН 1.2.3685-21	01.08.2025	Протокол гигиенической оценки мебели

МКОУ «Лиманная ОШ» по адресу: 404244 Волгоградская область, Палласовский район, п.Лиманный, ул.Молодежная, д.7 (дошкольная группа):

6	На пищеблоке дошкольной группы на потолке имеются следы от протекания кровли - п.2.5.3 СП 2.4.3648-20	Произвести ремонт потолка на пищеблоке дошкольной группы	01.08.2025	Акты выполненных работ, счета-фактуры, фотоснимки
7	Нарушена целостность отделки стен на пищеблоке дошкольной группы, в спальне, складском помещении (имеются трещины и дефекты) - п.2.5.3 СП 2.4.3648-20	Произвести ремонт стен на пищеблоке дошкольной группы, в спальне, складском помещении	01.08.2025	Акты выполненных работ, счета-фактуры, фотоснимки
8	Мытье столовой посуды не проводится отдельно от кухонной посуды, так как на моечных раковинах для мытья кухонной посуды не функционируют смесители в количестве 2 шт. -п.3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20	На моечных раковинах для мытья кухонной посуды произвести замену смесителей в количестве 2 шт.	01.08.2025	Акты выполненных работ, счета-фактуры, фотоснимки
9	Посуда для приготовления блюд в дошкольной группе не выполнена из нержавеющей стали, используются алюминиевые кастрюли в количестве 4 ед. - п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20	Приобрести посуду для приготовления блюд в дошкольной группе из нержавеющей стали в количестве 4 ед.	01.08.2025	Счет-фактуры, накладные, фотоснимки
10	Изготовление продукции в дошкольной группе не производится в соответствии с ассортиментом,	Изготовление продукции в дошкольной группе производить в соответствии	01.08.2025	Примерное меню, технологические документы (ТК, ТТК и

	утвержденным руководителем организации (отсутствует примерное меню), по технологическим документам, в том числе технологической карте, технико-технологической карте, технологической инструкции, разработанным и утвержденным руководителем организации или уполномоченным им лицом, - п.2.8, п.8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20	с ассортиментом, утвержденным руководителем организации (примерным меню), по технологическим документам, в том числе технологической карте, технико-технологической карте, технологической инструкции, разработанным и утвержденным руководителем организации или уполномоченным им лицом		т.д.)
11	В туалетной комнате дошкольной группы имеются 2 унитаза, один не функционирует - п.3.1.7 СП 2.4.3648-20	В туалетной комнате дошкольной группы произвести ремонт унитаза	01.08.2025	Акты выполненных работ, счета-фактуры, фотоснимки
12	В туалетной комнате дошкольной группы отсутствует шкаф (стеллаж) с ячейками для хранения индивидуальных горшков - п.3.1.7 СП 2.4.3648-20	В туалетной комнате дошкольной группы оборудовать шкаф (стеллаж) с ячейками для хранения индивидуальных горшков	01.08.2025	Акты выполненных работ, счета-фактуры, фотоснимки

Документы и сведения об исполнении настоящего предписания представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора Волгоградской области в Палласовском, Старополтавском районах по адресу: 404263, Волгоградская область, Палласовский район, г.Палласовка, ул.Островская, 15, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до « 01 » августа 2025г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Предписание выдано:

Главный специалист-эксперт		Назарова Елена Александровна
(должность лица, выдавшего предписание)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество)

Предписание получено:

и.о.директора		Захарова Елена Александровна	05.02.2025г.
(должность лица, получавшего предписание)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество)	(дата получения предписания)

Предписание направлено почтой

В случае, если контролируемое лицо является государственным или муниципальным учреждением, предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований выдается контролируемому лицу и (или) направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица. В случае выдачи предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований контролируемому лицу копия такого предписания направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица.

Отметка о направлении

За невыполнение в срок настоящего предписания предусмотрена административная ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».